

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2751630, sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию г. Норильск
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ofps7gpn@mchskrsk.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155
о назначении административного наказания
за нарушение требований пожарной безопасности

«04» октября 2021 г.
09 час. 15мин.

г. Норильск

Я, государственный инспектор МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Хмелевский Данил Александрович, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 155, в отношении должностного лица – исполняющего обязанности заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78 «Василек» (далее по тексту — МБДОУ «Детский сад № 78 «Василек») Оверко Ирины Александровны, будучи ответственным за пожарную безопасность в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 24.12.1994г. «О пожарной безопасности», 05.02.1975 г.р., уроженки гор. Норильска Красноярского края, паспорт серия 0419 № 507864 выдан ГУ МВД России по Красноярскому краю 15.02.2020г. проживающего по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, д. 6 «Г», кв. 10, по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ,

УСТАНОВИЛ:

На рассмотрении дел об административном правонарушении Оверко И.А. присутствовала лично. О дне и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, ходатайство об отложении рассмотрения дела от Оверко И.А. не поступало. В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело рассмотрено в присутствии Оверко И.А. При рассмотрении протокола об административном правонарушении отводов, заявлений и ходатайств не поступало.

Дело № 155 об административном правонарушении в отношении должностного лица – и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 78 «Василек» Оверко И.А., возбуждено 01.10.2021г. государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Хмелевским Д.А. с целью привлечения должностного лица – и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 78 «Василек» Оверко И.А. к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Согласно протоколу об административном правонарушении от «01» октября 2021г. № 155 составленным государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Хмелевским Д.А., и подписанным Оверко И.А., последний, будучи ответственной за пожарную безопасность в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 24.12.1994г. «О пожарной безопасности» в здании и помещениях МБДОУ «Детский сад № 78 «Василек», расположенных по адресу: г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 43, не обеспечил выполнение требований пожарной безопасности, а именно: «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме», СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» а именно:

Для покрытия потолка в кабинете заведующего, расположенного на 2-ом этаже, применяется декоративная потолочная плитка, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.

п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:
«В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели

	пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.».
Для покрытия потолка в кабинете музыкального руководителя, расположенного на 2-ом этаже, применяется декоративная потолочная плитка, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: «В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.».
Для покрытия потолка в мед. кабинете, расположенного на 1-ом этаже, применяется декоративная потолочная плитка, документация подтверждающая класс пожарной опасности материала отсутствует.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: «В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.».
Дверь распложенная на пути эвакуации с центрального холла 2-го этажа в центральную лестничную клетку открывается не по направлению выхода .	п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования». п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.»

В соответствии со ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ от 24.12.1994 г. «О пожарной безопасности» лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

Согласно ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами, влечет административную ответственность.

При таких обстоятельствах в бездействии должностного лица – и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 78 «Василек» Оверко И.А., усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами.

Факт присутствия данных нарушений Оверко И.А. не оспаривает. Оверко И.А. с материалами дела ознакомлена, протокол ей прочитан и подписан, копию протокола Оверко И.А. получил, дала объяснения, зафиксированные в протоколе об административном правонарушении от 01.10.2021 № 155 за личной подписью.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 2.1, 4.1, 4.4, 23.34, п.1. ч.1 ст. 29.9, ч.1,5 ст. 29.10 КоАП РФ,

Постановил:

Признать исполняющего обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад № 78 «Василек» Оверко Ирину Александровну, 05.02.1975г.р., уроженки гор. Норильск Красноярского края, паспорт серия 041ГУ МВД России по Красноярскому краю 15.02.2020 проживающего по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, д. 6 «Г», кв. 10, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначить **административное наказание в виде предупреждения.**

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, соответственно: физическими и должностными лицами - вышестоящему должностному лицу – главному государственному инспектору МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору, по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, каб. № 312, либо в Норильский городской суд по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, д.37а.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу.

Срок предъявления к исполнению: 2 года.

Постановление вынес:

Государственный инспектор МО г. Норильск
Красноярского края по пожарному надзору

04.10.2021г.

Оверко И.А.



Д.А. Хмелевский

✓ 
(подпись)

✓ 
(фамилия, инициалы)

Постановление направлено:

(отметка о направлении постановления почтой (дата и № заказного письма); дата и входящий № канцелярии)

" ____ " _____ г

Постановление исполнено " ____ " _____ 2021 года

(дата и номер финансового документа)